

Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die
declare under our sole responsibility that the



HMI Touch Panel, HMI PLC

der Serie und Typen / of series and types

TX800

Typbezeichnung / type name	ID	Typbezeichnung / type name	ID
TX807-P3CV01	100046993	TX815-P3CV01	100046995
TX810-P3CV01	100046994	TX821-P3CV01	100046996

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking

Gas / gas  II 3 G Ex ec IIC T5...T4 Gc
Staub / dust  II 3 D Ex tc IIIC T95°C Dc

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:

to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC	2014 / 30 / EU	26. Feb. 2014
EMC SI and part. sign. changes*	SI 2016/1091	
EN IEC 61000-6-2:2019	EN 60945:2002	
Richtlinie / Directive ATEX	2014 / 34 / EU	26. Feb. 2014
ATEX SI * and part. sign. changes *	SI 2016/1107	
EN IEC 60079-0:2018	EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018	EN 60079-31:2014
Richtlinie / Directive RoHS	2011 / 65 / EU	08. Jun. 2011
RoHS SI and part. sign. changes *	SI 2012/3032	
EN IEC 63000:2018		

*: SI 2019/696, SI 2020/1460, SI 2019/188

Weitere Normen, Bemerkungen:
additional standards, remarks:
EN 61000-4-29:2000
EN IEC 61000-6-4:2019
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019
EN IEC 61010-2-201: 2018

Konformitätsbewertung nach ATEX-Richtlinie **Modul A** / Conformity assessment according to ATEX-SI **module A**
Baumusterprüfbescheinigung / type examination certificate: **DEMKO 20 ATEX 2333X**
ausgestellt von / issued by: UL International Demko A/S
Borupvang 5A, 2750 Ballerup, Denmark

Mülheim, den 24.04.2024



i.V. Dr. M. Linde, Director of Product Compliance

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person