

Herstellereklärung / Negativbescheinigung
Заявление поставщика / Отрицательный сертификат
Supplier's declaration / Negative certificate

Nr. H1205-1M

Hersteller / поставщик / supplier:

HANS TURCK GMBH & CO KG, Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim a.d. Ruhr, Germany

Kein EAC Zertifikat für Sensoren unterhalb 75 VDC bzw. 50 VAC

Сертификат EAC не требуется для датчиков для использования при номинальном напряжении ниже 75 В постоянного тока или 50 В переменного тока
No EAC certificate for Sensors below 75 VDC or 50 VAC

Das EAC Zertifikat (vormals GOST) ist das Pflichtzertifikat für die Länder der Zollunion (Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Weißrussland) für verschiedene Produktgruppen, insbesondere für elektronische Produkte.

Laut Technischem Reglement TR CU 004/2011 „Über die Sicherheit von Niederspannungsgeräten“ sind zertifizierungspflichtig nur elektronische Produkte mit einem Spannungsbereich 50 VAC bis 1000 VAC sowie 75 VDC bis 1500 VDC.

Sensoren mit einer Bemessungsspannung ≤ 50 VAC bzw. ≤ 75 VDC sind derzeit nicht zulassungspflichtig und benötigen somit kein EAC Zertifikat.

Сертификат EAC (ранее ГОСТ) является обязательным сертификатом стран Таможенного союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Беларусь) для различных групп товаров, в частности, электронной продукции.

В соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" обязательно сертифицируются только изделия с номинальным напряжением от 50 до 1000 В переменного тока и от 75 до 1500 В постоянного тока.

Датчики с номинальным рабочим напряжением ≤ 50 В постоянного тока или ≤ 75 В постоянного тока в настоящее время не подлежат сертификации и поэтому не требуют сертификата EAC.

The EAC-Certificate (formerly GOST) is the compulsory certificate of the countries of the Customs Union (Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Belarus) for different groups of products, in particular electronic products.

According to Technical Reglement TR CU 004/2011 "On safety of low-voltage equipment" a products with a nominal voltage of 50 through 1000 V alternate current and of 75 through 1500 V direct current are subject to certification.

Sensors with a rated operating voltage ≤ 50 V a.c. or ≤ 75 V d.c. are currently not subject to certification and therefore did not require an EAC certificate.

Mülheim, den 27.02.2020



Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr
T +49 203 495 7-0 | more@turck.com

Ort und Datum der Ausstellung /
Место и дата выдачи /
Place and date of issue

i.A. Alexander Fischer
(Zulassungen / Сертификация / Approvals)

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Имя, должность и подпись уполномоченного лица /
Name, function and signature of authorized person